

Name und Sitz des Zeichengenehmigungs-Inhabers/Name and registered seat of the marks licence holder

Switchlab Inc., No. 111 Tzu Li Street, RC HSIN CHUANG CITY, TAIPEI, HSIEN

Fertigungsstätte/Place of manufacture

-AA- RC HSIN CHUANG CITY, TAIPEI HSIEN

Statistik/Statistics

31/1

David Lo/22.07.1996

Aktenzeichen/File

20793-4401-8001/A1E TI1/vg-na

Datum/Date

12.09.1996

### VDE-Zeichen

Es ist das umseitig unter Nummer 1.0 aufgeführte Zeichen zu benutzen.

Erzeugnis: **Geräteschalter**

Genehmigung zum Benutzen des umseitig unter Nr. 1.0 abgebildeten gesetzlich geschützten Prüfzeichens.

Die Zeichengenehmigung gilt nur für die oben bezeichnete Firma und die angegebenen Fertigungsstätten. Sie kann allein vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut auf Dritte übertragen werden.

Das Recht zum Benutzen des als Marke für Waren und Dienstleistungen und als Kollektivmarke (Verbandszeichen) markenrechtlich geschützten Prüfzeichens erstreckt sich nur auf solche Erzeugnisse, die den in den Folgeblättern aufgeführten, vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut geprüften und zertifizierten entsprechen.

Alle Erzeugnisse, für die das Prüfzeichen benutzt wird, müssen mit dem Firmenzeichen (Ursprungszeichen) versehen sein, das dem VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut gemeldet und von diesem anerkannt worden ist. Prüfzeichen und Firmenzeichen sind stets gemeinsam auf oder in den gleichen Teilen - möglichst in der gleichen Weise - haltbar und deutlich sichtbar anzubringen.

Der Inhaber der Zeichengenehmigung ist verpflichtet, die Fertigung der mit dem Prüfzeichen versehenen Erzeugnisse laufend auf Übereinstimmung mit den VDE-Bestimmungen zu überwachen und insbesondere die in den VDE-Bestimmungen festgelegten oder vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut geforderten Kontrollprüfungen ordnungsgemäß durchzuführen.

Für die Zeichengenehmigung gelten außer den vorgenannten Bedingungen auch alle übrigen Bestimmungen des Allgemeinen Vertrages. Sie hat solange Gültigkeit, wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Prüfung zugrunde gelegt worden sind, sofern sie nicht auf Grund der Bedingungen des Allgemeinen Vertrages früher zurückgezogen werden muß.

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis muß dem VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut zurückgegeben werden, wenn er für ungültig erklärt worden ist.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
Abteilung für Zertifizierung



VDE Testing and Certification Institute · Institut VDE d'Essais et de Certification

226H0

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

## Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr.  
Licence No.  
95766

Blatt  
Sheet  
2

Name und Sitz des Zeichengenehmigungs-Inhabers/Name and registered seat of the marks licence holder

Switchlab Inc., No. 111 Tzu Li Street, RC HSIN CHUANG CITY, TAIPEI, HSIEN

Fertigungsstätte/Place of manufacture

-AA- RC HSIN CHUANG CITY, TAIPEI HSIEN

Statistik/Statistics

Aktenzeichen/File

Datum/Date

31/1

David Lo/22.07.1996

20793-4401-8001/A1E T11/vg-na

12.09.1996

### VDE-Zeichen

Es ist das umseitig unter Nummer 1.0 aufgeführte Zeichen zu benutzen.

Die Bedingungen zum Benutzen des Zeichens sind auf Blatt 1 vom 12.09.1996 genannt.

Jahresgebühren-Einheiten

### Geprüft nach

DIN EN 61058 Teil 1 (VDE 0630 Teil 1):1993-05

EN 61058-1:1992+A1:1993

### Geräteschalter

11,0

Bezeichnung:

Typ D16  
P16

Bemessungsspannung:

AC 250 V

Bemessungsstrom:

5 A

2,0

sca

1 Öffner / Schließer

Anzahl der Schaltzyklen:

10E3

Bemessungs-

Umgebungstemperatur:

25T55 mit Lichtsignal  
25T70 ohne Lichtsignal

Anbringungsart:

Einbau, für Geräte der Schutzklasse I

Schutzart:

IP 40

1,0

Schalter der Kategorie:

D

Weitere Angaben:

Anlage Nr. 1 und Typenschlüssel

Ausführung(en):

Typ D 16 mit Lötanschluß

1,0

Typ P 16 mit Flachsteckanschluß 2,8 x 0,5 mm

1,0

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet die Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den genannten Normen im Sinne der **EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG** mit ihren Änderungen.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
Abteilung TI

Summe der  
Jahresgebühren-  
Einheiten

16,0

VDE Testing and Certification Institute · Institut VDE d'Essais et de Certification

226H0